# MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE

## Procédure d'approbation des projets d'installations électriques

**Autorité compétente : ESTI, Route de la Pâla 100, 1630 Bulle**

# MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE

**Dossier CAMAC N° : 254582**
**Commune : Corcelles-près-Concise**
**Projet : S-2663441.1 Station transformatrice Clos du Château**

- **Pose d'une cabine préfabriquée Bétontec gr. H sur la parcelle N° 44 DP, comprenant un appareillage Schneider Electric, un transformateur de 630kVA et un tableau BT**

**Coordonnées : 2544092 / 1188624**

**L-2663442.1 Ligne souterraine 21 kV Clos du Château - Tombex**

- **Pose d'un câble XKDT 3x1x150mm² Al (60m) jonctionné à la ligne Clos St-Pierre - Tombex (L-204077)**

**L-0204077.2 Ligne souterraine 21kV Clos St-Pierre - Clos du Château**

- **Pose d'un nouveau câble XKDT 3x1x150mm² Al (60m) jonctionné à la ligne Clos St-Pierre - Tombex**

---

La demande d'approbation des plans susmentionnée a été soumise à l'Inspection Fédérale des Installations Electriques à Courant Fort ESTI par Romande Energie SA, Route d'Evian 39, 1845 Noville, au nom de Romande Energie SA, Rue de Lausanne 53, 1110 Morges.

Les dossiers sont mis à l'enquête

**du vendredi 20 novembre 2026 jusqu'au lundi 4 janvier 2027**
**dans la commune de Corcelles-près-Concise**

Le projet soumis comprend la demande de dérogation suivante :

- Demande de dérogation pour construction hors zone à bâtir au sens des art. 24 ss de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700)

Les dossiers sont également disponibles pour consultation en ligne, à l'adresse suivante : https://esti-consultation.ch/pub/8002/ec02d0962e ou en scannant le QR code ci-dessous et ce pendant le délai de mise à l'enquête.

GREFFE MUNICIPAL
Au Village 22
1426 CORCELLES-PRÈS-CONCISE

Seuls font foi les dossiers mis à l'enquête dans la commune mentionnée ci-dessus.